
Elektrická požární signalizace

Externí indikátor (LED) 2218



- Symbol místo textu
- Jeden indikátor pro všechny typy hlásičů

Symbol na víčku

Externí indikátor (LED) 2218 se skládá z bílého rámečku s plošným spojem (elektronikou), vysoko svítivé LED a konektoru. Na rámeček je nasazeno bílé víčko s červenou čočkou před LED a symbol "hořícího domu" nahrazujícího popisný text.

LED při aktivaci svítí trvale (nepřerušovaně). 2218 se montuje povrchově a je vysoký pouhých 30 mm.

Použití

2218 může být použit spolu s hlásiči, které jsou umístěny na místech, kam nelze dohlédnout nebo místech, která jsou obtížně přístupná, např. nad podhledem, ve výtahové šachtě apod. Externí LED svítí paralelně s LED v hlásiči nebo patici, ke které je připojen.

2218 může být připojen k jakémukoliv typu hlásiče / patice s výstupem pro externí LED.

2218 je určen pro použití uvnitř budov a v suchých prostorách.

Distributor pro ČR a SR:

TELELARM – Security servis s.r.o., Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4

Návštěvní a poštovní adresa: U Nadjezdu 185, 284 03 Kutná Hora • tel./fax.: +420 327 312 749

info@telelarm.cz, info@luxlift.cz • www.telelarm.cz, www.luxlift.cz

Typové číslo

2218

Externí indikátor (LED)



Pohled na rámeček při sejmutém víčku.

Vstupy konektoru **J2** jsou polarizovány. 1 (+), 2 (+) a 3 (-). Propojka **JP1**

Analogové hlásiče / patice se připojují k **2 (+)** a **3 (-)**. (Max. 25 mA.)

Konvenční hlásiče / patice se připojují k **1 (+5 až 35 V DC)** a **3 (-)**.

Propojka **JP1** by měla být rozpojena (vyjmuta) pro analogové a konvenční hlásiče / patice.

Montážní otvory: c/c = 60,3 mm.

Technické údaje

Napětí (V DC)	5 - 35
Proudový odběr (mA). J2:1 & 3 J2:2 & 3	6,7 (propojka JP1 rozpojena) Max. 25 (Omezení proudu ve všech analogových hlásičích Panasonic.)
Okolní teplota (°C) provozní skladovací	-10 až +60 -10 až +60
Okolní vlhkost (% RH)	max. 90, nekondenzující
Krytí (předpoklad)	IP42
Rozměry Š × V × H (mm)	87 × 87 × 30
Hmotnost (g)	62
Konstrukce / barva Tělo Čočka	PC/ABS PMMA
Schválení	--

Všecké technické údaje a vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího oznámení vyplývajících z nepřetržitého vývoje a inovace.

Katalogový list	Datum vydání	Revize / datum revize
MEW2218	2008-04-24	