

## 2842

### Jiskrově bezpečná oddělovací jednotka



#### Vlastnosti

- › Oddělovací jednotka pro adresné jiskrově bezpečné hlásiče pro rizikové oblasti (Ex).
- › Oddělovací jednotka se připojuje přímo na kruhovou smyčku a montuje se vně Ex oblasti.
- › Ke každé oddělovací jednotce lze připojit až 20 hlásičů.
- › Krytí IP66/67 pro venkovní použití nebo vlhké prostory.

#### Obecně

- › Zkoušeno a schváleno v souladu s ČSN EN54-18:2005
- › Certifikát ATEX: DEKRA 11ATEX0106
- › CPR: 2831-CPR-F2577

#### Objednací číslo

- › 2842 - Jiskrově bezpečná oddělovací jednotka

#### Dotčené produkty

- › 2840 - IS analogový optický kouřový hlásič
- › 2841 - IS analogový tepelný hlásič
- › 2843 - IS zadní krabička hlásiče



3100 g



300 x 300 x 132 mm



IP66/67



-10 až +55 °C



24 V DC 50 mA



<95%



2831